

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

**СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: 618400, Пермский край, г.Березники, пер.Северный, 13

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала 8 (961) 572-67-45

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Зам. главного врача, Технический директор  
Северного филиала органа инспекции  
В.А. Барламов

(Ф.И.О. Подпись)

«10» сентября 2025 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1107 -СФ**  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Березники



- Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам: дополнительным образовательным программам спортивной подготовки («Дзюдо») Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный центр» по фактическому адресу: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Белинского, дом 15 (помещения II этажа инв. № 10, 11, 13, 14, 16, 17, 36, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29)
- Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный центр» (далее – МАУ ДО «СШ «ФОЦ»)
- Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618546, Пермский край, М.О. Соликамский, г. Соликамск, пр-кт Ленина, д. 15
- Представленные документы:
  - Постановление администрации Соликамского муниципального округа № 1276-па от 10.06.2025 «О даче согласия муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» на передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества»;
  - Договор № 1 от 10.06.2025 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование»;
  - Договор совместного безвозмездного пользования помещениями № 1 от 10.06.2025;
  - Копия технического паспорта помещений по адресу: г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15, выданного ООО «Бранд» № 16/25 от 2025;

- Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-106349078 от 14.07.2025г., ОГРН 1115919002330;
- Копия выписки из ЕГРН № КУВИ-001/2025-172071854 от 10.09.2025г. (на здание);
- Копия выписки из ЕГРН № КУВИ-001/2025-172071848 от 10.09.2025г. (на земельный участок);
- Копия Устава МАУ ДО «СШ «ФОЦ», утвержденного Приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Соликамского муниципального округа № 253-019-01-12-28 от 21.02.2025г.;
- Акты осмотров технического состояния здания, систем отопления, тепловых систем, канализации, водоснабжения, осмотра и испытаний спортивного оборудования и инвентаря;
- Копия соглашения «О совместной деятельности по размещению твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке» от 02.09.2025г.;
- Копии паспортов на бактерицидные облучатели, декларации о соответствии;
- Копия договора о взаимодействии на медицинское обслуживание № 100 от 09.01.2023г. с ГБУЗ ПК «ВФД»;
- Копии протоколов лабораторных испытаний:  
№ п2#1882.25 от 16.07.2025г. – КЕО при совмещенном освещении  
№№ п2#1881.25 от 16.07.2025г. – параметры микроклимата  
№ 59-01-03/10564-25 от 07.07.2025 – вода питьевая холодная централизованной системы водоснабжения

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Предписание о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 19-25/256 от 03.09.2025г., вх. № 1118-СФ от 03.09.2025г.  
(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

- санитарно-эпидемиологическое обследование МАУ ДО «СШ «ФОЦ» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 (помещения II этажа инв. № 10, 11, 13, 14, 16, 17, 36, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29)

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

- a) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 1101-СФ от 10.09.2025г.  
(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «03» сентября 2025г., дата окончания «10» сентября 2025г.

8. В ходе экспертизы установлено (текст экспертизы):

При рассмотрении материалов и проведении обследования 05.09.2025г. с 10.00ч до 11.30ч установлено:

МАУ ДО «ФОЦ» занимает часть помещений общей площадью 288,2 кв.м. второго этажа нежилого трехэтажного здания Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 на основании постановления администрации Соликамского муниципального округа № 1276-па от 10.06.2025 «О даче согласия Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» на передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества», договора № 1 от 10.06.2025 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» (МАУ «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» передает, а МАУ ДО «ФОЦ» принимает в безвозмездное временное пользование нежилые помещения инв. № 10, 19, 20) и договора совместного безвозмездного пользования помещениями № 1 от 10.06.2025 (МАУ «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска» передает, а МАУ ДО «ФОЦ» и МАУ ДО «СШ «Старт» принимают в совместного безвозмездное временное пользование нежилые помещения инв. № 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36), что соответствует требованиям п. 1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Согласно представленной выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2025-172071848 от 10.09.2025г., правообладателем земельного участка с кадастровым номером: 59:10:0105011:566, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 11310 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Соликамский, г. Соликамск, ул. Белинского является Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска».

Согласно представленной выписке из ЕГРН № КУВИ-001/2025-172071854 от 10.09.2025г. правообладателем нежилого здания по фактическому адресу: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Белинского, дом 15 является Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный молодежный центр «Молодёжь Соликамска».

Согласно Уставу, МАУ ДО «ФОЦ», является муниципальной образовательной организацией, реализующей в качестве основной цели дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

В МАУ ДО «ФОЦ» созданы условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует п. п. 2.3.1., 2.3.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно письму директора МАУ ДО «ФОЦ» В.В. Максимовича № 225/01-19 от 08.09.2025, в МАУ ДО «ФОЦ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 детей с ограниченными возможностями здоровья по указанному виду спорта обучать не планируется.

На момент обследования МАУ ДО «ФОЦ» не функционирует, дети в организации отсутствовали.

Согласно письму директора МАУ ДО «ФОЦ» В.В. Максимовича № 225/01-19 от 08.09.2025 в указанных помещениях планируется осуществление образовательной деятельности по заявленным видам (дополнительным образовательным программам: дополнительным образовательным программам спортивной подготовки – занятия по дзюдо (спортивное единоборство), планируемый возраст обучающихся: дети с 7 до 17 лет. Согласно представленному расписанию, утвержденному директором МАУ ДО «ФОЦ» В.В. Максимовичем, режим работы понедельник-суббота; начало занятий не ранее 09.15ч, окончание занятий не позднее 19.00ч., что соответствует требованиям п. 3.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с письмом директора МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» А.В. Чащихиной № 224/25 от 05.09.2025 через собственную территорию МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска», что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» имеет наружное электрическое освещение, по периметру огорожена забором; согласно информационному письму директора МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» А.В. Чащихиной № 224/25 от 05.09.2025 на территории МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска» плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Собственной территории МАУ ДО «ФОЦ» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 не имеет (согласно представленной информации директора МАУ ДО «ФОЦ» В.В. Максимовича № 225/01-19 от 08.09.2025 использование территории не предполагается для осуществления деятельности по заявленному виду). В связи с тем, что МАУ ДО «ФОЦ» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 не имеет собственной территории и не предполагает использование территории оценка на соответствие требованиям п.п. 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. СП 2.4.3648-20 не проводилась.

Согласно соглашению «О совместной деятельности по размещению твердых коммунальных отходов на контейнерной площадке» от 02.09.2025г. для сбора и временного хранения ТКО планируется

использовать имеющуюся оборудованную контейнерную площадку по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15, вывоз будет осуществляться согласно договору со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно данным публичной кадастровой карты здание по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 размещено на территории жилого микрорайона за пределами санитарно-защитных зон предприятий, что соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

#### Здание и помещения

Все основные и вспомогательные помещения пребывания обучающихся и персонала (спортивный зал, душевые, раздевалки, туалеты) расположены в наземных этажах здания - на втором этаже здания, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Представлен акт осмотра технического состояния здания по адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15 от 01.08.2025, согласно акту – здание находится в удовлетворительном состоянии.

МАУ ДО «ФОЦ» использует общий вход в МАУ «ММЦ «Молодежь Соликамска», оборудованный тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

МАУ ДО «ФОЦ» относится к объектам с дневным пребыванием и включает набор помещений: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности (спортивный зал, душевые, раздевалки, туалеты раздельные для мальчиков и девочек), что соответствует п. 2.3.1., 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

Учитывая, что занятия в МАУ ДО «ФОЦ» продолжительностью не более 4 часов (в соответствии с представленным расписанием продолжительность занятий до 2 ч.), в наборе отсутствуют помещения для обеспечения горячим питанием обучающихся, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Помещение (спортивный зал) МАУ ДО «ФОЦ» согласно договору № 1 от 10.06.2025 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» безвозмездного пользования, недвижимым имуществом планируется использовать только для образовательного процесса МАУ ДО «ФОЦ».

Помещения (туалеты, душевые, раздевальные раздельные для мальчиков и девочек) МАУ ДО «ФОЦ» согласно договору совместного безвозмездного пользования, недвижимым имуществом № 1 от 10.06.2025 планируется использовать для образовательного процесса МАУ ДО «ФОЦ» и МАУ ДО «СШ «Старт». В соответствии с расписанием занятий МАУ ДО «ФОЦ» и МАУ ДО «СШ «Старт», между учебными занятиями данных образовательных учреждений предусмотрены перерывы.

Планируемые формы проведения занятий групповые.

Площади помещений для занятий, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности согласно техническому паспорту помещений по адресу: г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15, выданного ООО «Бранд» № 16/25 от 2025г.:

Наименование	Этаж	Инв. №	Площадь помещения в м <sup>2</sup>	Норматив S согласно табл. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21	Расчётное кол-во детей согласно табл. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21
Спортивный зал	2	10	110,7	10,0 м <sup>2</sup> /чел.	11
Тренерская	2	21	44,4	-	-
Туалет мужской	2	28	7,9	-	-
Душевая мужская	2	26	13,1	-	-
Раздевальная мужская	2	25	31,5	-	-
Туалет женский	2	29	9,0	-	-
Душевая женская	2	20	8,4	-	-
Раздевальная женская	2	19	36,1	-	-
Туалет для персонала	2	13,14	14,3	-	-
Туалет для персонала	2	17,36	9,9	-	-
Гардероб	2	11	53,6	-	-
Помещение для	2	16	2,9	-	-

Наименование	Этаж	Инв. №	Площадь помещения в м <sup>2</sup>	Норматив S согласно табл. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21	Расчётное кол-во детей согласно таб. 6.1.СанПиН 1.2.3685-21
приготовления дез. средств					

Учитывая, что площадь спортивного зала на 1 человека согласно таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21) составляет 10 м<sup>2</sup>, одновременно в МАУ ДО «ФОЦ» может заниматься 11 человек.

Площадь раздевальных при спортивном зале соответствует требованиям табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь мужской душевой при спортивном зале соответствует требованиям табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь женской душевой (инв. № 20) составляет 8,4 м<sup>2</sup> (при требовании не менее 12,0 м<sup>2</sup>), но на данной площади установлено необходимое оборудование для душевых – 3 душевые кабины, крючки для одежды.

Для организации основного вида деятельности спортивный зал в МАУ ДО «ФОЦ» оборудован татами для единоборств и тренировок, матами тренировочными, борцовскими манекенами, используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9., 3.6.3 СП 2.4.3648-20. Представлен акт осмотра и испытаний спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале, составленный комиссией МАУ ДО «ФОЦ» от 2025г., согласно которому, занятия на спортивном оборудовании разрешаются.

При спортивном зале МАУ ДО «ФОЦ» оборудованы душевые, туалеты, раздельные для детей (молодежи) разного пола, раздевалки оборудованы скамьями, шкафчиками для одежды и устройствами для сушки волос (фены – 1 шт. в каждой раздевалке), что соответствует требованиям п. 3.6.2., 3.6.3. СП 2.4.3648-20.

В МАУ ДО «ФОЦ» имеются раздельные туалеты для детей (молодежи) разного пола, туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями, туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, пластиковыми сиденьями на унитаз; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведром для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.4.11., 2.9.7 СП 2.4.3648-20.

При проведении измерений высоты установки умывальной раковины в туалетных комнатах металлической рулеткой Р5УЗП ( заводской № Е18828, свидетельство о поверке № С-ВН/15-11-2024/38770479 от 15.11.2024г., срок действия свидетельства до 14.11.2025г.) установлено:

- в туалетных комнатах (раздельные для разного пола) установлено 4 раковины высотой 0,8 метра ± 0,5 мм, что соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Расчетное количество обучающихся исходя из количества санитарно-технического оборудования:

	Количество унитазов / писсуаров всего	Расчетное количество учащихся согласно требованиям табл.6.4. СанПиН 1.2.3685-21 (не более)	Кол-во умывальников всего	Расчетное количество учащихся согласно требованиям таб.6.4. СанПиН 1.2.3685-21 (не более)
Для мальчиков	4	120	2	60
Для девочек	2	40	2	60

Установленного сан-тех оборудования достаточно на количество детей: из расчета количества унитазов - не более 40 девочек и не более 120 мальчиков, из расчета количества умывальников - не более 60 девочек и не более 60 мальчиков, согласно требованиям табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания». Для персонала выделены отдельные туалеты, что соответствует требованиям п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования видимых неисправностей санитарно-технического оборудования: сколов, трещин и других дефектов - не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря, обработки и уборочного инвентаря выделено помещение в туалете для персонала (помещение, закрывающееся на замок), оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, хранение уборочного инвентаря осуществляется в туалете для персонала (шкаф, закрывающийся на замок), что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Окна помещений (гардероб, раздельные) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (рулонные шторы, жалюзи) с длиной до уровня подоконника, также окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

#### Внутренняя отделка

Спортивный зал: пол – специальное напольное покрытие (представлен сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ97.В.00481/23, срок действия с 09.11.2023 по 08.11.2028г.), стены – водоэмульсионная влагостойкая покраска, потолок – подвесной;

Раздевалки, тренерская: пол – линолеум, стены – водоэмульсионная влагостойкая покраска, потолок – подвесной;

Туалеты, душевые: пол - напольная плитка, стены – керамическая плитка, потолки – потолочная плитка;

Вспомогательные помещения (коридор): пол – напольная плитка, стены – водоэмульсионная влагостойкая покраска, потолок – подвесные.

Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20

Полы всех помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Покрытия стен и потолков всех помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

#### Водоснабжение, канализация

Здание МАУ ДО «ФОЦ» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Туалеты, душевые, умывальные, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов обеспечены холодной и горячей водой, которая подается к умывальной раковине через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.6.3., 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Качество воды питьевой холодной централизованной системы водоснабжения по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует нормативным требованиям, установленным в табл. 3.1., 3.5. гл. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что отвечает п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, (протокол испытаний № 59-01-03/10564-25 от 07.07.2025, выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018г.).

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды. Представлен договор на поставку питьевой воды (представлена декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA07.B.16288/22, срок действия с 10.10.2022 по 09.10.2027г.) в емкостях по 19 литров с ООО УК «СКАТ» № 07/2024 от 15.07.2025г., имеется запас одноразовых пластиковых стаканчиков (представлена декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.01535/25, срок действия с

23.01.2025 по 22.01.2028г.) и емкости для сбора использованных одноразовых стаканчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3, 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлена утвержденная директором МАУ ДО «ФОЦ» В.В. Максимовичем инструкция по проведению санитарной обработки водных диспенсеров от 2025г.

Представлен акт исправности системы водоснабжения (холодного, горячего), канализации в здании по месту осуществления образовательной деятельности, на базе МАУ ДО «ФОЦ» от 01.08.2025, согласно представленному акту системы водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии.

#### Микроклимат, отопление, вентиляция.

В помещениях МАУ ДО «ФОЦ» оборудовано отопление - центральное, вентиляция, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха в спортивном зале соответствуют требованиям, установленным в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (протокол испытаний № п2#1881.25 от 16.07.2025г., выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 21НЕ30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018г., исследование проведено на основании договора на оказание услуг).

Конструкция окон в помещениях для занятий обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения МАУ ДО «ФОЦ» обеспечены естественной вентиляцией за счет открывающихся оконных створок, дверей, вентиляционных каналов.

На момент обследования вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Механическая система вентиляции (оконный вентилятор) оборудована в душевых. Согласно представленному акту аэродинамического испытания системы вентиляции, составленному мастером М.В. Сесюниным ИП Томилов С.И. от 17.07.2025, системы вентиляции пригодны к эксплуатации.

Представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 17.07.2025, составленный мастером М.В. Сесюниным ИП Томилов С.И., согласно которому, вентканалы пригодны к эксплуатации.

На момент обследования спортивный зал оборудован бытовым термометром для контроля температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Отопительные приборы закрыты съемными металлическими решетками заводского исполнения, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

#### Освещение

Уровень КЕО при совмещенном освещенности в спортивном зале МАУ ДО «ФОЦ» соответствует нормативным величинам, установленным в таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что отвечает требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № п2#1882.25 от 16.07.2025, выданный ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 21НЕ30, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018г., измерения проведены на основании договора на оказание услуг).

Спортивный зал, туалеты, раздевальные, душевые обеспечены естественным и искусственным освещением, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Остекление окон в помещениях с естественным освещением выполнено из цельного стекла; на момент обследования отсутствовали трещины и иные нарушения целостности стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования система общего освещения во всех помещениях выполнена потолочными светильниками со светодиодными лампами с белым спектром светоизлучения, в одном помещении разные типы ламп не используются, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы в спортивном зале имеют светорассеивающую конструкцию, в душевых – пылевлагонепроницаемую (защитные плафоны), что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Для внутренней отделки помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков, что соответствует п. 2.8.8. СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения в МАУ ДО «ФОЦ» на момент обследования были в исправном состоянии и не содержали следы загрязнений, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Люминесцентные лампы в МАУ ДО «ФОЦ» в качестве источников общего освещения в помещениях не используются, в связи с чем, оценка на соответствие требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 не проведена. Хранение перегоревших ламп бактерицидных облучателей в помещениях МАУ ДО «ФОЦ» не предполагается; вывоз будет осуществляться при необходимости по договору со специализированной организацией.

#### Медицинское обслуживание.

В МАУ ДО «ФОЦ» отсутствуют помещения медицинского назначения. Для оказания медицинской помощи заключен договор с ГБУЗ ПК «ВФД» № 100 от 09.01.2023г. Представлена лицензия на медицинскую деятельность, выданная ГБУЗ ПК «ВФД» - № Л041-01167-59/00363279 от 22.11.2019г., что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования, в тренерской имеется медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Для проведения термометрии детям и сотрудникам имеется бесконтактный термометр.

#### Санитарно-бытовые условия

Во всех помещениях имеются емкости для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в помещениях МАУ ДО «ФОЦ» по адресу: г.Соликамск, ул. Белинского, д. 15 насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования уборочный инвентарь для проведения уборки помещений МАУ ДО «ФОЦ» промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно (отдельный отсек в шкафу), что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования в спортивном зале обеззараживание воздуха проводится согласно графику, имеется передвижной бактерицидный облучатель-рециркулятор (производительность указана согласно паспорту):

- ОРУБн-3-3 - «КРОНТ» – 1 шт., производительность  $100 \pm 10 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

## ВЫВОД

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам: дополнительным образовательным программам спортивной подготовки («Дзюдо») Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный центр» по фактическому адресу: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Соликамский, город Соликамск, улица Белинского, дом 15 (помещения II этажа инв. № 10, 11, 13, 14, 16, 17, 36, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29) соответствуют требованиям:

- п.п. 1.6, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.8, 2.8.9, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.1, 2.11.3, 2.11.8, 2.11.9, 3.4.4., 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- п.п. 8.4.3, 8.4.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- табл. 3.1, 3.5., 5.34, 5.54, 6.1, 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименование и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене

должность

подпись

 Завьялова П.Д.

Ф.И.О.

Врач по гигиене питания

должность

подпись

 Смагин С.В.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.